

## WYKONWACY

### biorący udział w postępowaniu

## ODOWIEDZI

### na zapytania w sprawie SWZ – 2

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. 2021 r., poz. 1129), **ZAMAWIAJĄCY** uprzejmie informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym (Nr sprawy: SP16.TP2.1.2021) na „**Wymianę stolarki okiennej i drzwi w budynku Szkoły Podstawowej nr 16 im. Marii Konopnickiej w Bytomiu**”, złożony został wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia zwanej dalej SWZ, zawierające pytanie następującej treści na które **ZAMAWIAJĄCY** udziela odpowiedzi:

#### **PYTANIE Nr 1**

Czy okna podlegające wymianie są zespolone czy skrzynkowe.

#### **ODPOWIEDŹ NR 1**

Zamawiający informuje, że okna podlegające wymianie są oknami skrzynkowymi .

#### **PYTANIE Nr 2**

Czy zamawiający dopuszcza wykonanie okien PCV w innym systemie.

#### **ODPOWIEDŹ NR 2**

Zamawiający nie dopuszcza wykonania okien w innym systemie niż ten w opisany w SWZ.

#### **PYTANIE Nr 3**

Określenie materiału z jakiego mają być wykonane okna połaciowe i wyłazy.

#### **ODPOWIEDŹ NR 3**

Zamawiający informuje, że wyłazy mają być wykonane ościeżnica zrobiona z drewna sosnowego, a skrzydło - szyba w profilu aluminiowym.

Natomiast w związku z zaistniałym błędnym opisem przedmiotu zamówienia i brakiem w budynku szkoły okien połaciowych Zamawiający zmienia zapis SWZ:

Rozdział IV, pkt 2, ppkt (kropka) 16 i 17

jest:

- wymianę okien na poddaszu: wyłaz dachowy o wymiarach 450 mm x 550 mm - 5 sztuk
- wymianę okna na poddaszu: okno połaciowe 450 mm x 550 mm – 1 sztuka

powinno być:

- wymianę okien na poddaszu: wyłaz dachowy o wymiarach 450 mm x 550 mm - 6 sztuk
- ~~wymianę okna na poddaszu: okno połaciowe 450 mm x 550 mm – 1 sztuka~~

oraz Załącznika nr 6 – Wzór umowy, §1 ust. 2:

jest:

...

- wymianę okien na poddaszu: wyłaz dachowy o wymiarach 450 mm x 550 mm - 5 sztuk,
- wymianę okna na poddaszu: okno połaciowe 350 mm x 530 mm – 1 sztuka.

powinno być:

- wymianę okien na poddaszu: wyłaz dachowy o wymiarach 450 mm x 550 mm - 6 sztuk
- ~~wymianę okna na poddaszu: okno połaciowe 450 mm x 550 mm – 1 sztuka~~

oraz Załącznika nr 7b - Opis przedmiotu zamówienia – okna, w punkt 24) i 25):

jest:

24) Poddasze wyłaz dachowy o wymiarach 450 mm x 550mm	5 szt.
25) Poddasze okno połaciowe o wymiarach 450 mm x 550mm.	1 szt.

powinno być:

24) Poddasze wyłaz dachowy o wymiarach 450 mm x 550mm	6 szt.
<del>25) Poddasze okno połaciowe o wymiarach 350 mm x 530mm.</del>	<del>1 szt.</del>

#### **PYTANIE Nr 4**

Czy okna połaciowe i wyłazy są do wymiany w miejscu istniejącym, czy nowo projektowanym.

#### **ODPOWIEDŹ NR 4**

Zamawiający informuje, że wyłazy mają być do wymiany w miejscu istniejącym.

#### **PYTANIE Nr 5**

Czy okna wyłazowe i połaciowe są w płaszczyźnie pochylonej dachu oraz podać rodzaj dachu.

#### **ODPOWIEDŹ NR 5**

Zamawiający informuje, że wyłazy są w płaszczyźnie pochylonej a dach jest z więźby drewnianej pokrytej blachodachówką.

#### **PYTANIE Nr 6**

Czy okna mają być szklone szybą jednokomorową o współczynniku 1,30W/m<sup>2</sup>K, co jest niezgodne z obowiązującymi przepisami.

#### **ODPOWIEDŹ NR 6**

Tak, okna mają być dopasowane do reszty okien już istniejących w budynku. Zgodnie z pozyskaną wiedzą jest możliwość montażu okien o takim współczynniku w budynkach starszych kilkudziesięcioletnich, takich jak budynek szkoły Zamawiającego.

#### **PYTANIE Nr 7**

Proszę o szczegółowe określenie podziałów okien: - czy są to podziały międzyszybowe (o szer. 1,8-2 cm) - czy są to podziały wykonane poprzez naklejenie listew na zewnątrz szyb

#### **ODPOWIEDŹ NR 7**

Zamawiający informuje, że podziały międzyszybowe (o szer. 26 mm).

#### **PYTANIE Nr 8**

Czy w zakresie prac są roboty wykończeniowe typu tynkowanie, malowanie.

#### **ODPOWIEDŹ NR 8**

Tak, Zamawiający potwierdza, że w zakresie prac są roboty wykończeniowe tynkowanie i malowanie.

**PYTANIE Nr 9**

Czy zamawiający przy podpisaniu umowy będzie wymagany kosztorys ofertowy

**ODPOWIEDŹ NR 9**

Tak, Zamawiający informuje, iż kosztorys uproszczony jest niezbędny do rozliczenia inwestycji oraz do rozliczenia dotacji z Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych.

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część postępowania, którego dotyczą.

.....  
*/podpis i pieczętka*  
*Kierownika Zamawiającego /*

Do wiadomości:

- miniportal,
- Biuletyn Informacji Publicznej Zamawiającego,
- a/a